



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА») Регистрационный номер ОГН4.RU.1102. Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел.: 8 (812) 611-10-00, факс: 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.B03544

П 05816

Срок действия с 28.02.2025 по 27.02.2028

ПРОДУКЦИЯ: Регуляторы давления газа прямоточные РДПВ ЭКФО DN 25 PN 10,0 МПа, DN 50 PN 10,0 МПа, выпускаемые по ТУ 4218-027-12213528-2016 с изменением № 7.

Серийный выпуск

Рабочая среда: неагрессивный природный газ (в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008).
Температура рабочей среды: от минус 10°C до плюс 80°C.
Устойчивость продукции к внешним воздействиям:
- сейсмостойкость: до 9 баллов (по шкале MSK-64);
- климатическое исполнение: У1, ХЛ1, УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69);
- огнестойкое исполнение: нет.

КОД ОК 034-2014: 28.14.11.122

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма». ИНН 6455004320. Юридический / фактический адрес: 410512, Саратовская область, г. Саратов, с. Березина речка, ул. Школьная, д. 13, телефон: 8 (8452) 39-39-07, факс: 8 (8452) 39-39-07, e-mail: exform@exform.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма». ИНН 6455004320. Юридический / фактический адрес: 410512, Саратовская область, г. Саратов, с. Березина речка, ул. Школьная, д. 13, телефон: 8 (8452) 39-39-07, факс: 8 (8452) 39-39-07, e-mail: exform@exform.ru.

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ЦКБА.343-24/8-АСП от 30.09.2024; Протокола сертификационных испытаний № 01 от 28.01.2025 (ИЛ ООО ПКФ «Экс-Форма»); Акта экспертной группы № ЦКБА.343-25/9-АЭ от 25.02.2025; Решения о выдаче сертификата соответствия № ЦКБА.343-25/10-РВ от 28.02.2025.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1а.

Ресертификация, ранее был выдан сертификат соответствия продукции № ОГН4.RU.1102.B01584 (срок действия с 22.02.2022 по 21.02.2025)

Руководитель органа по сертификации



М.П.

Эксперт

подпись
подпись

П.Г. Генкин

инициалы, фамилия

О.А. Токмаков

инициалы, фамилия