

002180

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью
«Новые технологии качества»
рег. № ЮАЧ1.RU.1407

12218, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение 1, офис 5
Телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, адрес электронной почты: info@os-ntk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ1.RU.1407.H00137

П 002180

Срок действия: с 01.04.2026 по 10.03.2028

ПРОДУКЦИЯ: Фильтры газовые ФГ стальные приварные, фланцевые, прямооточные, комбинированные, угловые на номинальный диаметр DN 25÷300 мм, номинальным входным давлением PN 1,6 МПа. Диапазон температуры окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Выпускаемые по ТУ 3732-018-12213528-06 с изм. №1÷18. Серийный выпуск.

КОД ОКПД2: 28.99.39.190 **КОД ТН ВЭД:** -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-2-1-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Фильтры для очистки природного газа. Технические требования и методы испытаний» с изм.№1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», ИНН 6455004320
Юридический адрес: 410512, Саратовская область, город Саратов, село Березина Речка, улица Школьная, дом 13
Адрес производства: 410512, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, село Березина речка, улица Школьная, дом 13.
Тел./факс: (8452) 39-39-07, 8-800-550-52-31, E-mail: exform@exform.ru, zakaz@exform.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», 410512, Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район, село Березина речка, улица Школьная, дом 13.
Тел./факс: (8452) 39-39-07, 8-800-550-52-31, E-mail: exform@exform.ru,

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний №04/01-ИЛ/НТК-2025, №05/01-ИЛ/НТК-2025, №06/01-ИЛ/НТК-2025, №07/01-ИЛ/НТК-2025 от «31» января 2025 года испытательной лаборатории АО «Гипрониигаз», Акта о результатах анализа состояния производства №0158/ИК1 от «09» февраля 2026 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4с.

Инспекционный контроль: март 2027 года.

Выдан взамен №ЮАЧ1.RU.1407.H00090 от 11.03.2025 г.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт



подпись

подпись

Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

К.И. Кротков
инициалы, фамилия